

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а т.8-8442 96-70-82 ф.96-70-72 E-mail: emercom@volganet.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и  
Руднянскому районам Волгоградской области**

**Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного надзора)

Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Советская, 192, тел. 8(84452) 5-31-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 34/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Еланский детский сад № 5  
«Теремок» Еланского муниципального района Волгоградской области  
(МБДОО «Еланский ДС №5 «Теремок»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Еланского, Жирновского и  
Руднянского районов Волгоградской области по пожарному надзору А.В. Клыгина № 34  
от « 26 » июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 14 » августа 2019 г. по 12 ч. 00 мин. 14 августа 2019 г.

проведена проверка

*главным государственным инспектором Еланского, Жирновского и Руднянского районов  
Волгоградской области по пожарному надзору Клыгиным А.В.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)  
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

*МБДОО «Еланский ДС № 5 «Теремок»*

*(Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Ленинская, 58)*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заведующим МБДОО «Еланский ДС № 5 «Теремок» Ильиной Мариной Викторовной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует проектная и исполнительная документация на установки (системы) противопо-	ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил проти-	01.06.2020	

пожарной защиты: автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	вожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Главный государственный инспектор  
Еланского, Жирновского и Руднянского районов  
Волгоградской области по пожарному надзору  
Клыгин А.В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«14» августа 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

*заведующий МБДОО «Еланский ДС №5 «Теремок»  
Ильина Марина Викторовна*  
(должность, фамилия, инициалы)

*Александр*  
(подпись)

«14» августа 2019 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

2	4	3	2